



EXTINCTEURS PORTATIFS (agréments BENOR-ANPI)

DRAAGBARE SNELBLUSSERS (goedkeuring BENOR-ANPI)

Les appareils décrits ci-après peuvent porter le double label d'agrément BENOR-ANPI qui atteste leur conformité aux essais prévus aux spécifications BENOR (conformité aux normes belges NBN S 21-011 à NBN S 21-017 et/ou EN3) et ANPI (conformément aux spécifications ANPI-NT 105).

De hierna vermelde snelblussers mogen de twee goedkeuringslabels BENOR en ANPI dragen : dit bevestigt hun overeenkomstigheid met de proeven voorzien in de specificaties BENOR (conform de Belgische normen NBN S 21-011 tot NBN S 21-017 en/of EN3) en ANPI (conform de specificaties ANPI-TN 105).

AGREES ½ UNITE D'EXTINCTION ABC - GOEDKEURINGEN ½ BLUSEENHEID ABC

N° AGREMENT ANPI	N° AGREMENT BENOR Apragaz	MARQUE	TYPE	CHARGE	UNITES	FOYER	FOYER TYPE B	USAGER LABEL BENOR/ANPI
Nr GOEDKEURING ANPI	Nr GOEDKEURING BENOR APRAGAZ	Merk	Type	VULLING	UNITES	Type HAARD A	TYPE-HAARD	GEBRUIKER LABEL BENOR/ANPI
E310	EN3-B98/153	ANSUL	MASTER 4A	4,0 kg ABC	½ ABC	27	144	ANSUL
E373	EN3-B98/111	SICLI	FURY 4A M4	4,0 kg ABC	½ ABC	13	144	SICLI
E402	EN3-B98/111-1	SICLI	FURY 4A M4	4,0 kg ABC	½ ABC	21	183	SICLI